

Sułów, dnia 11 lipca 2019 r.

694/7041/2019

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: *DOSTAWA WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO*  
Numer sprawy: *PN-10/2019*

Stawy Milickie S.A. w Rudzie Sułowskiej działając jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwana dalej ustawa Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę wyposażenia gastronomicznego” wraz z udzieloną odpowiedzią:

**ZESTAW PYTAŃ NR 10 WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ**

**Pytanie nr 1:**

Do montażu komory chłodniczo-mroźniczej wymagane są

- równe, wypoziomowane podłoże
- dostęp do zasilania 3 fazowego
- możliwość prowadzenia rurociągu na dachu budynku
- przejście dachowe po stronie inwestora.

czy spełnione są po Państwa stronie te wymagania?

**Odpowiedź:**

- Wypoziomowane podłoże – tak
- Zasilanie 3-fazowe przy Komorze – tak
- Jest możliwość prowadzenia na dachu rurociągu dł. ok 10mb na specjalnych uchwytych, pokrycie dachu papowe. Agregaty zewnętrzne także do postawienia na dachu pokrytym papą.
- Przejście przez dach po stronie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany do treści SIWZ staną się dla Wykonawców wiążące i będą stanowiły integralną część SIWZ.

**STAWY MILICKIE S.A.**  
Przemysław Urniaż  
Dyrektor ds. Infrastruktury i Logistyki